

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI KOPALNE VODE – 2023

(26. člen Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih; URL RS 59/15, 86/15-popr. in 52/18)

Ime upravljavca: KSP LJUTOMER D.O.O., Ul. Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer

Ime in naslov kopališča: Letno kopališče Ljutomer, I. Slovenskega tabora, 9240 Ljutomer

Osnovni podatki bazena				Mikrobiološki parametri							Fizikalni in kemijski parametri										Ocena skladnosti vzorca	(ne)primernost za kopanje	Izvedeni ukrepi za neskladni vzorec															
Ime bazena	Tip poln. Vode	Vrsta bazena	(ne)primernost za kopanje	Datum vzorčenja	Št. Kol. Pri 36 ± 2°C	E. coli	Pseud. Aerug.	Legionella	Staph. Aureus	Ocena sklad.	T °C	pH	motnost	Prosti klor	Vezani klor	Redoks pot.	THM	Klorid	Ozon	Cian. kislina				Ocena sklad.														
1																																						
Veliki b.	Sladka	Odperti	130-200 cm	8.6.	<10	n.n.	n.n.			skladen	21	7,3	0,20	0,55	0,1	902	0,0019					skladen	skladen	Primerno														
Mali b.	Sladka	odprti	35 cm	8.6.	<10	n.n.	n.n.			skladen	23	7,1	0,30	0,8	0,1	950	0,0073					Skladen	skladen	Primerno														
2																																						
Veliki b.	Sladka	Odperti	130-200 cm	5.7.	<10	n.n.	n.n.	n. n.		skladen	24	6,8	0,2	0,38	0,10	782	0,017					skladen	skladen	Primerno														
Mali b.	Sladka	Odperti	35 cm	5.7.	<10	n.n.	n.n.	n. n.		skladen	24,8	6,9	0,2	0,75	0,10	780	0,0025					Skladen	skladen	Primerno														
3																																						
Veliki b.	Sladka	Odperti	130-200 cm	1.8.	<10	0	0			skladen	25	7,5	0,3	0,58	0,16	814	0,0038					Skladen	skladen	Primerno														
Mali b.	Sladka	odprti	35 cm	1.8.	<10	0	0			skladen	24,9	7,4	0,3	0,84	0,11	804	0,0014					Skladen	skladen	Primerno														

*n.n. – ni najdeno

Analiza vzorcev 2023:

Ime bazena	Število vzorcev	Skladni	Neskladni	Odstotek skladnosti
Veliki bazen – olimpijski	3	3	0	100%
Mali bazen – otroški	3	3	0	100%
SKUPAJ	6	6	0	100%

Letno poročilo o kakovosti kopalne vode vsebuje naslednje podatke:

Ime in naslov upravljavca kopališča, ime in naslov kopališča, ime bazena, tip polnilne vode (sladka, morska, naravna mineralna), vrsta bazena (bazeni na prostem, dvoranski bazeni, kombinirani bazeni), globina vode, datum odvzema vzorca, izmerjene vrednosti posameznih parametrov iz priloge 1 Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, ugotovitev o skladnosti vzorca glede mikrobioloških ter fizikalnih ali kemijskih parametrov, ki jih določi akreditiran laboratorij; ugotovitev o primernosti kopalne vode za kopanje in izvedene ukrepe ob ugotovljeni neskladnosti vzorca in/ali neprimernosti kopalne vode za kopanje.